



**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002  
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance**

**PROCES-VERBAL N° 16-01628 L**

et 1 annexe de 6 pages

**MATERIAU présenté par :** V.LOUISON ET CIE DIVISION THIOILLIER  
52 Chemin Du Vieux Saint Just  
ZI De La Verrerie  
42170 ST JUST ST RAMBERT  
FRANCE

**MARQUE COMMERCIALE :** 5384.21

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Non tissé en fibres polyamide entourée de polyester ignifugé par foulardage  
Masse surfacique nominale : 42 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : 0.20 mm  
Coloris : divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N° 16-01628 E1-V1 du 18 mai 2016

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Essai pour matériaux fusibles

**CLASSEMENT :** **M 1**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** limité à 12 mois à partir de la date de mise en œuvre dans un établissement réglementé à l'abri des intempéries.  
(matériau non lavable et non nettoyable à sec)

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

**A Lyon, le 18 mai 2016**

Direction Qualité Tests et Essais  
**Jean-Marc ORAISON**

