

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 16-03449 L

et 1 annexe de 6 pages

MATERIAU présenté par : TISSAGE VOLLE SARL
LE BOURG
42540 CROIZET SUR GAND
FRANCE

MARQUE COMMERCIALE : 1450 ASPECT LIN

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu 100% polyester TREVIRA CS ignifugé dans la masse
Masse surfacique nominale : 75 g/m²
Epaisseur nominale : 0.2 mm
Coloris : divers

RAPPORT D'ESSAI : N° 16-03449_{E1-V1} du 03 novembre 2016

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Essai pour matériaux fusibles
Propagation de flamme

CLASSEMENT : **M 1**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.


Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 03 novembre 2016

Direction Qualité Tests et Essais
Jean-Marc ORAISON



cofrac

ESSAIS

ACCREDITATION
N° 1-0101 et
N° 1-0513
PORTÉE
COMMUNIQUÉE
SUR DEMANDE