



LABORATOIRE CENTRAL  
MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE  
SCIENCES DU FEU ET D'ÉLECTRICITÉ

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT  
DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU**  
PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002  
**Valable 5 ans à partir de la date de délivrance**

**PROCÈS-VERBAL N° 19/15488**  
et annexes de 6 pages

**Matériau présenté par :** S.A.S DEMOSPEC  
1140 RUE DU MARECHAL JUIN  
45200 AMILLY

**Marque commerciale :** ECRAN PROJECTION OCCULTANT BLANC/NOIR LISSE

**Description sommaire :** Matériau souple avec une face blanche et une face noire.

**Composition globale :** Film PVC ignifugé dans la masse.

**Masse au mètre carré :** 470 g/m<sup>2</sup>.

**Épaisseur :** 0,31 mm.

**Coloris :** 1 (une face blanche et une face noire).

**Nature des essais :** Essais au brûleur électrique et essais complémentaires

**Classement :** **M2**


**Durabilité du classement :** Non limitée a priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° 19/15488 du 11/02/2020.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 11/02/2020

Pour le Directeur,  
le chef du pôle mesures physiques et sciences de  
l'incendie

  
Jean-Pierre ORAZY



Le responsable technique

  
Jennifer CHERON